



Pressemitteilung

Feuerwehr

der Landeshauptstadt Wiesbaden
Postfach: 39 20 · 65029 Wiesbaden
Telefon: 0611 / 31 13 0005
E-Mail: 37.presse@wiesbaden.de
<http://www.wiesbaden.de/feuerwehr>

19. Juni 2024

Einsatzbericht BF-WI

Größerer Feuerwehreinsatz wegen CO₂ Austritt

In einem Supermarkt in der Schiersteinerstr. kam es am heutigen Nachmittag zu einem Austritt von Kohlenstoffdioxid aus einer Kälteanlage

Heute Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einer suspekten Rauchentwicklung in einem Supermarkt in der Schiersteinerstraße alarmiert.

Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte ein größerer Austritt von Kohlenstoffdioxid aus einer Kälteanlage festgestellt werden.

Der Markt war bereits vorbildlich durch das Supermarktpersonal geräumt worden. Durch die schnelle Räumung wurde niemand verletzt.

Unter Atemschutz wurden Kräfte eingesetzt, um die Undichtigkeit an der Kälteanlage handwerklich zu beheben. Kompetente Fachberatung erhielten sie dabei durch den Hersteller der Anlage. Die Besonderheit war, dass der Fachberater gemeinsam mit den Einsatzkräften bis in den unmittelbaren Gefahrenbereich zur Austrittsstelle vordringen konnte. Die Einsatzkräfte nahmen ihn mittels Videotelefonie mit. Im Voraus wurde sichergestellt, dass keine Explosionsgefahr bestand.

Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr. Teilweise musste eine Fahrspur der Schiersteinerstr. gesperrt werden.